

珠海供水出厂水公告

2023 年 11 月

水 指 标	浑 浊 度	游 离 氯	总 数	总 大	检 目 合 格 率	合 格 率 价
单 位	NTU	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	%	
GB5749-2022 标 准 值	≤1	出 厂 水 0.30 2.00	≤100	不 应 检 出	≥95	
出 厂 水 监 测 果 平 均 值	洲 水 厂			未 检 出		标
	唐 家 水 厂			未 检 出		标
	拱 北 水 厂			未 检 出		标
	南 区 水 厂			未 检 出		标
	城 水 厂			未 检 出		标
	溪 水 厂			未 检 出		标
	井 水 厂			未 检 出		标
	乾 务 水 厂			未 检 出		标
	三 灶 水 厂			未 检 出		标
	万 山 水 厂			未 检 出		标
	东 澳 水 厂			未 检 出		标
	桂 山 水 厂			未 检 出		标
11 月 出 厂 水 检 目 合 格 率					100	标

注：水 价 依 据 《生 活 用 水 卫 生 标 准》GB5749-2022，检 目 合 格 率 参 考 《城 市 供 水 水 标 准》CJ/T 206-2005。

*三灶水厂出厂水消毒剂为总氯，总氯国标 值为 0.50~3.00mg/L。

珠海市供水有限公司

日期：2023 年 12 月 1 日